

исх 162
от 06.03.2020.Утв. приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 26 октября 2015 г. № 761/пр**АКТ № 4**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном домег. Тюмень « 31 » декабря 2019 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Тюмень, пр. Солнечный, д. 5 площадь - 7 976,7 м²,

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице Блинова В.С.,(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома¹)являющегося собственником квартиры № 17, находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании протокол от 18.01.2018г.,

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ООО УК «Благо»,

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем В дальнейшем «Исполнитель», В лицеБахмановой Н.Г.,

(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующ на основании Устава организации,

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 1/13 от « 15 » августа 2013 г. (далее — «Договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5, расположенном по адресу: пр. Солнечный, г. Тюмень

Наименование вида работы ² (услуги)	Периодичность выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Тариф, выполненной работы (оказанной услуги) за единицу ³	Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), в рублях ⁴
Содержание общего имущества	квартал	руб./м ²	2,59	61 978,96
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов	квартал	руб./м ²	2,18	52 167,62
Содержание придомовой территории	квартал	руб./м ²	3,00	71 790,30
Управление жилым фондом	квартал	руб./м ²	2,49	59 585,95
Содержание и тек. ремонт лифтового оборудования	квартал	руб./м ²	4,96	118 693,30
то – Дезинсекция и дератизация	квартал	руб./м ²	0,12	2 871,61
Услуги паспортного стола ТРИЦ	квартал	руб./м ²	0,29	6 939,73
Обслуживание газовой котельной, в том числе:	квартал	руб./м²	5,62	
-Обслуживание	квартал	руб./м ²	3,57	85 430,46
-Ремонт	квартал	руб./м ²	2,05	49 056,70
Текущий ремонт (тариф)	квартал	руб./м²	3,39	81 123,04
Итого начислено:	квартал	руб./м²	24,64	589 637,67

исх 162

Итого выполнено работ, оказано услуг без текущего ремонта	квартал	руб./м²	508 514,63
Расходы по текущему ремонту			Выполнено работ, оказано услуг, в рублях
Гидроизоляция воронок			1 040,79
Замена стекол в МОП			4 507,83
Изготовление и установка сеток на продухи			8 235,72
Установка теплоотражающих экранов, доводчиков, пружин			14 071,04
Текущий ремонт канализации кв.63			1 121,97
Замена кранов отопления на тех.этаже			3 988,54
Текущий ремонт трубопроводов ГВС			1 877,27
Реконструкция трубопроводов ГВС			7 940,31
Замена участка трубопроводов ГВС			5 961,78
Текущий ремонт трубопроводов (кв.51)			10 256,74
Текущий ремонт трубопроводов (кв.87,75,63)			24 089,40
Текущий ремонт теплообменника			112 605,21
Замена насоса газовой котельной			83 600,00
Замена КМИ, ПКИ-22			13 490,31
Замена кранов, манометров			9 887,05
Ремонт системы водоочистки (в котельных)			5 000,00
Установка светодиодных ламп уличного освещения			1 022,29
Ямочный ремонт дворовой территории			25 339,43
Аварийно-диспетчерская служба			7 179,03
Итого выполнено по текущему ремонту:			341 214,71
Итого выполнено работ, оказано услуг за квартал			849 729,34
Доход 70% от (рекламы в лифтах, интернета и кабельного ТВ)			73 920,00
Баланс лицевого счета на 01.10.2019 г.			1 580 670,88
Баланс лицевого счета на 31.12.2019 г.			1 443 555,91

2. Всего за период с « 01 » октября 2019 г. по « 31 » декабря 2019 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **849 729** (восемьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 34 коп.

3. Баланс лицевого счета на 31.12.2019 г. на сумму **1 443 555** (один миллион четыреста сорок три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 91 коп.

4. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

5. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон

Исполнитель Генеральный директор Бахманова Н.Г.

(должность, ФИО)

(подпись)

Заказчик — Председатель СД Блинова В.С.

(должность, ФИО)

(подпись)

Примечания:

¹ В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2011, № 23, ст. 3263; 2014, № 30, ст. 4264, 2015, № 27, ст. 3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

² Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.

³ Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

ОПИСЬ

ф. 107
Исправления не допускаются

Номер почтового идентификатора

6	2	5	0	2	2	4	4	0	0	0	8	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№№ п/п	Наименование предметов	Кол-во предметов	Объявленная ценность, руб.
1	Акты Приемки оказанных услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме: г. Пашков, пр. Солнечный, 5 от 31.12.2019г. (цель. 162 от 06.03.2020)	2	
Общий итог предметов и объявленной ценности		2	1

Отправитель

ФИО, наименование юридического лица

000 JK y Bureo⁷

(цифрами)

(подпись)

Проверил

ФИО почтового работника

должность почтового работника

(подпись почтового работника)





ООО «Управляющая компания
«Благо»

Приложение 4
Форма акта выполненных работ

АКТ №62

выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

Ремонтно-строительные работы
сантехнические работы
электромонтажные работы

работы по санитарному содержанию
жилых зданий и придомовых территорий
сварочные работы

г. Тюмень « 09 » 2019 г.

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

по адресу: ул-д Соединенский 5

на основании

специалистом (должность, Ф. И. О.) Регина С

были выполнены следующие работы:

по замене стекол
в балконах 6 эт-3 кв,
форточка 1 кв, 2 кв-7 эт ст. бал. дв,
8 эт-форточка установка ин-та 6 эт
замена вход. двери

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник/наниматель): Иванов И.И. кв 49

Исполнитель: 151 Антонов

В течение 6 часов выполнения сварочных работ обязуюсь контролировать место сварки.

Ф. И. О. и подпись собственника квартиры _____

Акт
приема выполненных работ

«31» 07 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта

г. Солнечный 5 подвал №2

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Савельев И. М.
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по замене

угластка трубы ГВС.

Материалы: Труба ПП ϕ 32 - 10 м¹. Угол ПП (90°) ϕ 32 - 6 шт.

Муфта колб. внутр. угловая ПП ϕ 32 $\times$ 25 - 1 шт.

Муфта колб. внутр. ϕ 32 $\times$ 20 - 1 шт. Муфта колб. наружн. ϕ 32 $\times$ 25 - 1 шт.

Тройник ПП ϕ 32 $\times$ 20 $\times$ 32 - 1 шт. Муфта колб. наружн. ϕ 20 $\times$ 15 - 1 шт.

Нарезка резьбы ϕ 25 - 1 шт. Нарезка резьбы ϕ 20 - 1 шт.

При выполнении работ производилось окрашивание лекара ГВС, с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Савельев И. М. С.Ф.
Кравченко А. С. К.С.

Представитель(ФИО, подпись):

в соб. кв. 17 Близ / Блинов В. С.

Акт
приема выполненных работ

г. Тюмень

« 07 » 2019 г.

Наименование объекта пр-д Соединитель Б-кромка

Комиссия в составе: (должность, ФИО)

1. _____
2. _____
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что

по результатам проведенных работ
по ремонту железобетонной

Подписи (ФИО, подпись):

Иванов И. И.
Романов Д. П. 13.05.19

Представитель (ФИО, подпись):

Бажинский И. С.

Акт
приема выполненных работ

«24» 07 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта

пр. Солнечной 5-й этаж и 1

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Сагрова И. М.

2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.

3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по реконструкции обратного трубопровода ГВС по кв. 4, кв. 5.

Великодел: Труба ГМ $\phi 25$ - 4 м.

Монтаж: Труба ПП $\phi 32$ - 8 м.; Угол ПП (90°) $\phi 32$ - 3 шт. Муфта сог. $\phi 32$ - 2 шт. Муфта колб. внутр. $\phi 32 \times 25$ - 2 шт. Тройник ПП $\phi 32 \times 32 \times 32$ - 2 шт. Кран ПП $\phi 32$ - 4 шт. Тройник ПП $\phi 63 \times 32 \times 63$ - 2 шт. Муфта сог. $\phi 40$ - 1 шт. Заглушка $\phi 40$ - 1 шт.

При выполнении работ производилось отключение горячего водоснабжения 1-го и 2-го подъездов, с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Сагрова И. М. Сагрова
Кравченко А. С. Кравченко

Представитель (ФИО, подпись):

кв. 17. Близнов В. П.

Акт 122
приема выполненных работ

г.Тюмень

«25» 10 2019 г.

Наименование объекта

пр. Сопкозний 9 5 кв 63.

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1.
2.
3.

Кравченко В.С.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Золотая усадка

трубы ГНС ф 110.

- 1) Ремонтные работы трубы ПВХ ф 110.
- 2) Ремонтные работы трубы ПВХ ф 110.

Монтаж трубы ПВХ ф 110 длиной 1 м. 1 шт.
и монтаж компенсатора ф 110 - 1 шт.
При выполнении работ были выявлены
трещины в трубе.

Труба 1 м - 2
посты - 2
Техника 110x50x45
посты 110x50x45

Подписи (ФИО, подпись):

Работы выполнены мастером-сантехником
УФ. 01020 Кравченко В.С. В.Р.

Представитель (ФИО, подпись):

Михайлов А.В. (ин)

Акт 55
приема выполненных работ

г. Тюмень

«23 09» 2019 г.

Наименование объекта

Солнцной в тех. этаж №2

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сварщик Салова И. М.
- 2.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнено сварочные работы
на сетях, отключен 2-го подъезда.
Установлено отключающее устройство ф 15 - 2 шт.,
монтированы мет. развет ф 1/2 - 2 шт.

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. М. СФ

Представитель(ФИО, подпись):

✓ Соб. кв. 17. Б.м. / Б.м.

Акт № 182
приема выполненных работ

«23» 11 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта

пр. Солнечной 5 котельная

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. гл. инженер Яковлев С. М.
2. сл. саптехник Салова И. М.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнена работа по креплению теплообменника на узле подогрева ГВС. Произведено разборка теплообменника, механическая очистка поверхности, установка дополнительных пластин. Выполнено сборка и протестирование теплообменника. Уплат - 14

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. М. С. Ф.
Яковлев С. М. [подпись]

Представитель (ФИО, подпись):

кв. 17. [подпись] / Бичинов

« 11 » 2012 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр-д Соединитель 5-1мод 4эт

Комиссия в составе: (должность, ФИО)
1. мастер Иваница Т.П.
2. мл-к Колесников
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что проведен ремонт
бесконтактных дверей - 1мод 4эт
ремонт бесконтактных
дверей (установка зб. ручки - 1шт,
замка - 1шт)

Подписи (ФИО, подпись):

Иваница Т.П. Ив.

Представитель (ФИО, подпись):

Кв. 127 Внх / Киселева З.З. /

Акт № 200
приема выполненных работ

« 11 » 2012 г.

г. Тюмень

Наименование объекта

пр-д Соинского

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. майор Иванченко И.
2. мл-л Медведев В.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

установлено и отмечено
на дереве сеченной формы дверь-защита
Четановна именованная на месте
закреплено на 1 этаже в 1, 2 нед.
установлено доверенное на месте
дверей - 1 шт. (1 шт.)
Ремонт кровли (материал) ✓

Подписи (ФИО, подпись):

Представитель (ФИО, подпись):

КВ 151

КВ 121
КВ 3

Ташинский Ген
Закреплено А. А.
Красов А. А.

А. А.

Акт № 182
приема выполненных работ

«23» 11 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта

пр. Солнечной 5 котельная

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. гл. инженер Яковлев С. М.

2. сл. сантехник Салова И. И.

3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнена работа по очистке
теплообменника на узле подогрева ГВС.
Произведено разборка теплообменника, механическая
очистка пластин, установка дополнительных пластин.
Выполнено сборка и протестирование теплообменника. Ущерб - 24

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. И. С.Ф.
Яковлев С. М. [подпись]

Представитель(ФИО, подпись):

кв. 17. [подпись] / Бичов

Саша 13.11.19.

Акт
приема выполненных работ

N 166

г. Тюмень

« 8 » 11 2019 г.

Наименование объекта

г. Сосновкой 5 подвал №2

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Саша В. М.

2.

3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по
замене участка трубы на стояке ГВС
Материалы: Труба ППФ 32 - 2 м., угол ПП (90°) 32
- шт. Муфта комб. внутр. 32 x 3/4 - шт. Муфта
комб. наружн. 32 x 25 - шт. Тройник ППФ 32 x 20 x 32 - шт.
Кран шаровый 15 - шт. Муфта комб. наружн. 20 x 15 - шт.

Подписи (ФИО, подпись):

Саша В. М.

Представитель (ФИО, подпись):

Соболев 17

Бичинов

« 10 » 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта

пр-д Савиных 5

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. инженер Мавринов Т.П.
- 2.
3. подрядная организация

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

проведен ямочный
рассыпной дорожки на прилегаю-
щей территории дома № 5

Подписи (ФИО, подпись):

Мавринов Т.П. Мавринов

Представитель (ФИО, подпись):

кв 49 Хмелевская Т.Е.
кв. 17 Блинов
Григорьев

Акт 265
приема выполненных работ

« 10 » 01 2020 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Саянский 5 тех. этаж №1

Комиссия в составе:

1. С. сантехник Салева И.И.
(должность, Ф.И.О.)
2. С. сантехник Кравченко А.С.
(должность, Ф.И.О.)
3. Инженер Яковлев С.И.
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по реконструкции обратного трубопровода ГВС по стояку кв 51.
Демонтаж: Труба (металл $\varnothing 25$) - 8 м', кран шаровый $\varnothing 25$ - 1 шт.
Монтаж: Труба ПП $\varnothing 32$ - 8 м', Угол ПП $\varnothing 32$ (90°) - 4 шт. Муфта комб. внутр. $\varnothing 32 \times 25$ - 3 шт. Муфта сог. ПП $\varnothing 32$ - 2 шт. Кран ПП $\varnothing 32$ - 2 шт.
При помощи сварки произведен монтаж резьбы $\varnothing 25$ - 1 шт.
При выполнении работ производилось отключение ХГВС (1й подъезд) с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи: 1.

Салева И.И. / С.Ф.

2.

Кравченко А.С. / ХЗ-

3.

_____ / _____

Представитель

Соб.л. 17 Блинов В.М. / В.М.

А К Т 261
приема выполненных работ

«14» 01 2020 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Саледный 5 кв. 87, 75, 63.

Комиссия в составе:

1. С. сантехник Сальва И. И.
(должность, Ф.И.О.)
2. С. сантехник Кравченко В. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по замене стояков ГВС

Демонтаж: Труба (металл $\phi 25$) - 18 м'; кран шаровый $\phi 15$ - 6 шт.

Монтаж: Труба ПП $\phi 32$ - 18 м'; муфта сог. ПП $\phi 32$ - 4 шт.

Угол ПП (90°) $\phi 32$ - 5 шт. Муфта комб. внутр. $\phi 32 \times 25$ - 2 шт.

Тройник ПП $\phi 32 \times 20 \times 32$ - 8 шт. Муфта комб. внутр. $\phi 20 \times 18$ - 4 шт.

Муфта комб. наружн. $\phi 20 \times 15$ - 4 шт. Угол ПП $\phi 20$ (90°) - 6 шт. Труба ПП $\phi 20$ - 2 м'.

Кран ПП $\phi 20$ - 6 шт.

При выполнении работ производилось отключение стояков ХГВС с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи: 1. Сальва И. И. / С.С.

2. Кравченко В. С. / В.С.

3. _____ / _____

Представитель кв. 87 / _____

кв. 75

кв. 63 в Ялоницкая

Н.С.

Акт 264
приема выполненных работ

«14» 01 2020 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечной 5 тех. этаж №1

Комиссия в составе:

1. Сл. сантехник Сальва И. И.

(должность, Ф.И.О.)

2. Сл. сантехник Кравченко А. С.

(должность, Ф.И.О.)

3. _____

(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнена работа по замене
подающего и обратного трубопроводов ГВС на стояках
кв. 87.

Демонтаж: Демонтирован участок трубы (металл $\varnothing 25$)
- 6 м; кран шаровый $\varnothing 25$ - 1 шт.

Монтаж: Труба ПП $\varnothing 32$ - 6 м; муфта согд ПП $\varnothing 32$ - 2 шт.
Угол ПП (90°) $\varnothing 32$ - 3 шт; кран ПП $\varnothing 32$ - 1 шт.

При выполнении работ производилось отключение стояков ГВС
с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи: 1. Сальва И. И. / СФ

2. Кравченко А. С. / К.С.

3. _____ / _____

Представитель сод. № 17 Блинов / Б.М.

12 2019

г. Тюмень

наименование объекта

ИР-У Соенетип 5

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. мастер Иваница Т.П.
2. и.к. Колесников В.С.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

проведена уборка
мех. отходов
установки
фрагменты в пакеты (25x25)x6
(30x40)x1

сбро-
шор-
овые
50x50 мм
15 мм
10 мм
27,5%

Подписи (ФИО, подпись):

Иваница Т.П. Мвн

Представитель(ФИО, подпись):

КВ-124 Близ / Киселева З.З.
и 17 Блинов В.С. Бф

А К Т
приема выполненных работ № 249

«26» 12 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта

пр. Солнечный 5 II п.

Комиссия в составе:

1. электрик Ликов А.С.

(должность, Ф.И.О.)

2.

(должность, Ф.И.О.)

3.

(должность, Ф.И.О.)

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Демонтаж вводного
рублильника 250А, Монтаж рубильника
400А.

Подписи: 1.

Ликов А.С.

2.

Бачинов сот. кв. 17

3.

Представитель

«25» 12 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечной 5 котельная

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Салова И.М.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесарь-сантехник Кравченко А.С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнена работа по реконструкции узла циркуляции ГВС
Труба 4М $\varnothing$ 40 - 2м; Флан 4М $\varnothing$ 40 - 1шт. (в боре); клапан обрат-
ный латунный $\varnothing$ 40 - 1шт. Фланец $\varnothing$ 40 - 2шт. Наос циркуляцион-
ный фланцевый "Vilo" $\varnothing$ 40 - 1шт. Задвижка шаровая $\varnothing$ 40 - 2шт.
кран шаровый $\varnothing$ 15 - 2шт. Резьба $\varnothing$ 15 - 2шт. Резьба $\varnothing$ 40 - 2шт.
Манометр МТ-100 - 2шт. Воздухоотводчик $\varnothing$ 15 - 2шт. Термометр
стальной 1шт.

Монтаж производил при помощи сварки, при выполнении
работ производилась опломбировка ГВС с последующим за-
полнением и опрессовкой. Выполнена электроподключение цирку-
ляционного насоса по схеме.

Подписи: 1. Салова И.М. / СФ
2. Кравченко А.С. / КС
3. Блинов В. / ВБ

Представитель Александр / Александр кв 135

Кабель ВВГ 3x1,5
всего
Труба 4М 1/2

А К Т
приема выполненных работ № 247

«28» 12 2019г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечной в котельная

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Сальва И. И.

(должность, Ф.И.О.)

2. _____

(должность, Ф.И.О.)

3. _____

(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнена работа по замене двигателя насоса ГВС, производителем электромонтаж питающего кабеля 380V

двигатель ГВС

Синте

Grundfos

Подписи: 1. Сальва И. И. С.И.

2. _____

3. _____

Представитель сод. и. И. Блинов Б.И.

кабель ПВС 3x2,5 - 30.м
всего



625001, г. Тюмень,
ул. Пролетарская, д.116/1
тел/факс
8(3452) 58-02-11
8(3452) 50-19-28
e-mail: t-gas-s@mail.ru
Исх. № 014
«04» «февраля» 2020г.

АКТ

Специалистами ООО «Тюменьгазсервис» в газовой котельной ООО «УК «Благо», расположенной по адресу проезд Солнечный 5, была произведена замена 2-х контакторов КМИ (9 ампер) и 2-х приставок к контакторам КМИ.

Инженер ООО «Тюменьгазсервис»



А.Е. Цыбульский

работа выполнена
Гл. инженер *[Signature]*