

АКТ № 3приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном домег. Тюмень « 30 » сентября 2020 г.Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Тюмень, ул. пр. Солнечный, д. 26 площадь -19 228 м²,

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице Хуснимарданова Р. являющегося,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома¹)собственником нежилого помещения _____, находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании протокол от 09.08.2018г.,
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)с одной стороны, и ООО УК «Благо»,
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)именуем _____ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Бахмановой Н.Г.,
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)действующую _____ на основании Устава организации,
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 02/13 от « 14 » апреля 2013 г. (далее — «Договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26, расположенном по адресу: пр. Солнечный, г. Тюмень

Наименование вида работы ² (услуги)	Периодичность выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Тариф, выполненной работы (оказанной услуги) за единицу ³	Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), в рублях ⁴
Содержание общего имущества	квартал	руб./м ²	2,96	170 744,64
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов	квартал	руб./м ²	5,96	343 796,64
Содержание придомовой территории	квартал	руб./м ²	3,39	195 548,76
Управление жилым фондом	квартал	руб./м ²	2,72	156 900,48
Содержание и тек. ремонт лифтового оборудования	квартал	руб./м ²	5,62	324 184,08
то – Дезинсекция и дератизация	квартал	руб./м ²	0,12	6 922,08
Текущий ремонт	квартал	руб./м ²	5,76	332 259,84
Итого начислено:	квартал	руб./м ²	26,53	1 530 356,52
Итого выполнено работ, оказано услуг без текущего ремонта	квартал	руб./м ²		1 198 096,68
Расходы по текущему ремонту				Выполнено работ, оказано услуг, в рублях

Ремонт межпанельных швов	25 550,00
Ремонт ливневой канализации (подъезд 6)	2 110,00
Замена дренажного трубопровода котельной	7 082,00
Ремонт ливневой канализации (подъезд 7)	1 669,00
Замена участка трубопровода (цоколь 7)	7 603,00
Текущий ремонт и обслуживание ОПС (подрядная организация) за 3 квартал	60 000,00
Текущий ремонт освещения МОП	21 305,00
Текущий ремонт дворового освещения	5 951,00
Замена затворов дисковых ду50, 100, 150	109 880,00
Промывка газового котла	100 000,00
Промывка теплообменников	40 000,00
Замена пластин, кранов, счетчика газа	36 823,49
Аварийно-диспетчерская служба	19 612,56
Итого выполнено по текущему ремонту:	437 586,05
Итого выполнено работ, оказано услуг за квартал	1 635 682,73
Доход 70% от (рекламы в лифтах, интернет и кабельное ТВ)	13 300,00
Баланс лицевого счета на 30.06.2020 г.	1 422 075,23
Баланс лицевого счета на 30.09.2020 г.	1 330 049,02

2. Всего за период с « 01 » июля 2020 г. по « 30 » сентября 2020 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **1 635 682** (один миллион шестьсот (тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят два) (прописью)) рубля 73 коп.

3. Баланс лицевого счета на 30.09.2020 г. составляет в сумме **1 330 049** (один миллион триста тридцать тысяч сорок девять) рублей **02** коп.

4. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

5. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон

Исполнитель Генеральный директор Бахманова Н.Г.

(должность, ФИО)

(подпись)

Заказчик Председатель СД Хуснимарданов Р.

(должность, ФИО)

(подпись)

Примечания:

¹ В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2011, № 23, ст. 3263; 2014, № 30, ст. 4264, 2015, № 27, ст. 3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

² Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.

³ Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

⁴ Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

кв. 4. Соколов А.И.
16.09.2020. Прислана на ОЖ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Зявье, д.14, к.2, тел. 215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч. отдел тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ № 539

выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

☒ Ремонтно-строительные работы

☐ Работы по содержанию здания и
придомовой территории

☐ Сантехнические работы

☐ Электромонтажные работы

☐ Сварочные работы

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

г. Солнечный 26 ЗП
Электрик Савоткин С.В.
специалистом (должность, ФИО)

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

Земляной
Светодиод Эл. лампы
вход. групп. т-ца

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

235 С.В.

Исполнитель

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место
сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

Примечание:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрве, д. 14, к. 2, тел. 215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч. отдел тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ

выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

- ☐ Ремонтно-строительные работы
☐ Сантехнические работы
☐ Электромонтажные работы

- ☐ Работы по содержанию здания и
придомовой территории
☐ Сварочные работы

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

пр. Сапегинский 26 2 п 7-75
Электрик Саноженков В.А.
специалистом (должность, ФИО)

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

Замена
светодиодные лампы
4-шт

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

[Подпись]

Исполнитель

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место
сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

Примечание:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрве, д. 14, к. 2, тел. 215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч. отдел тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ 493

выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

- | | |
|---|--|
| ☐ Ремонтно-строительные работы | ☐ Работы по содержанию здания и придомовой территории |
| ☐ Сантехнические работы | ☐ Сварочные работы |
| ☒ Электромонтажные работы | |

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

Солнечный проезд д. 26

специалистом (должность, ФИО) Электрик Чизунаев С.В.

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

замена лампы
уличного освещения подъезда - 1 шт.

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

Исполнитель Электрик Чизунаев С.В. [подпись]

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать места сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись) Кв. 7 [подпись]

Исполнитель (ФИО, должность, подпись) _____

Примечание: _____

№ 524
Акт приёмки выполненных работ

29 08 2020г.

Адрес: пр. Солнечный 26 котельная №2

Комиссия в составе: 1. Сл. Сантехник Сальва И. М.

2. _____

3. _____

Выполнены работы: Монтаж дренажного трубопровода ДУ50 – 6м¹
выполнено подключение сливных патрубков газовых котлов к дренажной системе,
смонтированы сливные воронки, врезаны резьбы и установлены сбросные краны
на внутренний контур отопления и ГВС – 2шт.

Выполнено восстановление водоограждения в местах прокладки инженерных
коммуникаций в перекрытии между газовой котельной и тех. этажом – 1м¹

Использованы материалы: Труба ЧМ Ø50 – 6м¹ (б/у); Отвод ЧМ Ø50 – 3шт.
Переход ЧМ Ø100x50 – 2шт. Труба ЧМ Ø25 – 2м¹ (б/у) Резьба ЧМ Ø ¾ - 2шт.
Кран шаровой Ø20 – 2шт. Сгон ЧМ Ø25 – 2шт. (б/у)

Примечание: При выполнении работ производилось отключение и слив воды
с внутреннего контура отопления и ГВС.

Подписи

1. Сальва И.М.

2. Руководитель Р.Ф.

3. _____

Сальва И.М.
Руководитель Р.Ф.

Акт выполненных работ

№ 345

03 08 2020г.

Адрес: пр. Солнечный 26 цоколь 7

Комиссия в составе: 1. Сл. Сантехник Сальва И. М.

2. Сл. Сантехник Кравченко А. С.

3.

Выполнены работы: Замена участка трубы ГВС

Демонтаж: участок трубы ЧМ Ø76 – 12м¹, фланец ЧМ Ø76 – 2шт.

Отвод ЧМ Ø76 – 1шт. Задвижка шаровая Ø76 – 1шт. Бурт ПП Ø63 – 1шт.

Монтаж: Пайка ПП трубы 12м¹

Использованы материалы: Труба ПП Ø63 – 12м¹, муфта соедин. ПП Ø63 – 3шт.

Угол ПП Ø63 – 1шт. Кран ПП Ø63 – 2шт.

Примечание: При выполнении работ производилось отключение и сброс воды из системы ГВС с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи:

1. Сальва И. М.

2. Кравченко А. С.

3. Грядкине Л. Р.

Сальва И. М.
Кравченко А. С.
Грядкине Л. Р.

Акт выполненных работ
№ 348

V

16 09 2020г.

Адрес: пр. Солнечный 26 кв. 40

Комиссия в составе: 1. Сл. Сантехник Салева И. И.
2. Сл. Сантехник Кравченко А. С.
3. _____

Выполнены работы: Ремонт и замена трубы ГВС
Демонтаж: Труба ПП Ø 32 - 0,2 м, Кран шаровой Ø 15 - 1 шт.
ПУ ГВС Ø 15 - 1 шт. Фланец ДУ 15 - 1 шт.
Монтаж: Труба ПП Ø 32 - 0,2 м, Тройник ПП Ø 32 - 1 шт. Угол ПП Ø 20 - 1 шт.
Муфта комб. внутр. Ø 20x15 - 1 шт. Муфта сог. ПП Ø 32 - 2 шт.
Кран шаровой Ø 15 - 1 шт. Фланец ДУ 15 - 1 шт. ПУ ГВС Ø 15 - 1 шт.

Использованы материалы: Муфта комб. внутр. Ø 20x15 - 1 шт.
Тройник ПП Ø 32x20x32 - 1 шт. Муфта сог. ПП Ø 32 - 2 шт.
Кран шаровой Ø 15 - 1 шт. Угол ПП Ø 20 - 1 шт.


Примечание: Работа выполнена аварийно с отключением ХГВС
при выполнении работ сорвана пломба ООО "Тюменьводоканал" № 04109489

Подписи

1. Салева И. И.

2. Кравченко А. С.

3. И. И. Пусаранов

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading "И. И. Пусаранов", is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Акт приёмки выполненных работ

№ 307

11 08 2020г.

Адрес: пр. Солнечный 22 подъезд 6

Комиссия в составе: 1. Сл. Сантехник Сальва И. М.

2. _____

3. _____

Выполнены работы: Ремонт участка трубы ливневой канализации

Демонтаж: Труба ЧМ Ø100 – 1м¹

Монтаж: Зачистка поверхности трубы при помощи УШМ – 0,6м¹

Сварка по месту разрыва с правкой поверхности – 0,6м¹

Подготовка поверхности сварки со снятием фаски на кромках трубы Ø100 – 4шт.

Установка и сварка демонтированного участка на выход ливневой канализации
(кольцевые стыковочные швы Ø100 – 2шт.)

Использованы материалы: Электроды ОК – 46, диски отрезные Ø125 – 4шт.


Примечание: _____

Подписи

1. Сальва И. М.

2. _____

3. Ахмедов Р. М.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю. Г. Орлова, д. 14, к. 2

Юрид. отдел Тел./факс: 215-387

Расч. отдел Тел. (3452) 215-384, 215-385

АКТ
Выполненных работ

1. Электромонтажные работы
- 2.

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

г. Селекционный 26 8 подъезд.

Специалистом (должность, ФИО) Электрик Чигунаев С.В.

Были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

ремонт старых светильников 5 шт, монтаж новых оптико акустических светильников 5 шт

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний нет.

Заказчик (собственник/наниматель):

Исполнитель

(В течении 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место сварки)

Заказчик (собственник/наниматель ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю. Ю. - Р. Г. Эрве, д. 14, к. 2

Юрид. отдел Тел./факс: 215-387

Расч. отдел Тел. (3452) 215-384, 215-385

АКТ
Выполненных работ



3. Электромонтажные работы
4.

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

пр. Солнечный 26 под. №8

Специалистом (должность, ФИО) электрик Чыгунаев С.В.

Были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

демонтаж
старых светильников 10шт и монтаж
новых ОНАИТ-60Вт - 10шт

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний нет.

Заказчик (собственник/наниматель): КЗБЧ Саватеев ИИ

Исполнитель

(В течении 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место сварки)

Заказчик (собственник/наниматель ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись) электрик Чыгунаев С.В.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю.-П. Г. Эрве, д. 14, к. 2, тел. 215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч. отдел тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ
выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

- | | |
|---|--|
| ☐ Ремонтно-строительные работы | ☐ Работы по содержанию здания и придомовой территории |
| ☐ Сантехнические работы | ☐ Сварочные работы |
| ☒ Электромонтажные работы | |

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

пр Солнечный 2Б

специалистом (должность, ФИО)

Электрик Чижинаев С.В

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

в подъезде 1шт, замена лампы
уличного освещения, 1шт

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

Исполнитель

Суховей - И
Электрик Чижинаев С.В

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать места сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

Примечание:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрве, д. 14, к. 2, тел. 215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч. отд. тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ
выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

- | | |
|---|--|
| ☐ Ремонтно-строительные работы | ☐ Работы по содержанию здания и придомовой территории |
| ☐ Сантехнические работы | ☐ Сварочные работы |
| ☒ Электромонтажные работы | |

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

пр. Солнечный 26

специалистом (должность, ФИО) Электрик Чичунаев С.В.

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

1 шт

30 мена лампы

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

Гардренов А.В.

Исполнитель

электрик Чичунаев С.В. С.В.

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

Примечание:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю.-П. Г. Эрьве, д. 14, к. 2, тел. 215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч. отдел тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ
выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

- ☐ Ремонтно-строительные работы
☐ Сантехнические работы
☒ Электромонтажные работы

- ☐ Работы по содержанию здания и
придомовой территории
☐ Сварочные работы

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

пр. Солнечный 2/6

специалистом (должность, ФИО)

Электрик Чигунаев С.В.

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

замена светиль-
ника 2шт, замена лампы 2шт.

Б

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

Боговечев Е.В. Белл-

Исполнитель

Электрик Чигунаев С.В. Сн.р.

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать места
сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

Примечание:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г.Тюмень, ул.Ю.-П.Г.Эрве, д.14, к.2, тел.215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч.отдел тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ
выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

- ☐ Ремонтно-строительные работы
☐ Сантехнические работы
☒ Электромонтажные работы

- ☐ Работы по содержанию здания и придомовой территории
☐ Сварочные работы

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

пр. Солнечный 2.6

специалистом (должность, ФИО)

Электрик Чигунаев С.В.

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

Замена ламп - 5 шт.
Замена светильников - 2 шт.

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

Баркунов С.В.

Исполнитель

Электрик Чигунаев С.В.

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

Примечание:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрве, д. 14, к. 2, тел. 215-383, Юрид. отдел тел. 215-387, Расч. отдел тел. (3452) 215-384, ИНН 7202198490

АКТ

выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

☒ Ремонтно-строительные работы

☐ Сантехнические работы

☐ Электромонтажные работы

☐ Работы по содержанию здания и
придомовой территории

☐ Сварочные работы

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрве, д. 14, к. 2, кв. 254
спец. работ. Симонов В.А.
специалистом (должность, ФИО)

были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

Замытый
эл. провод. светодiod. лампы
2-шт.

Работы выполнены в полном объеме, претензии и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник / наниматель):

✓ МОК кв. 254

Исполнитель

Симонов

В течение 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место
сварки.

Собственник / наниматель (ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

Примечание:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<< БЛАГО >>

625022, г. Тюмень, ул. Ю-Р.Г. Эрве, д. 14, к. 2

Юрид. отдел Тел/факс: 215-387

Расч. отдел Тел. (3452) 215-384, 215-385

АКТ
Выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

- ☐ Ремонтно-строительные работы
☐ Сантехнические работы
☐ Электромонтажные работы

- ☐ Работы по содержанию здания и придомовой территории
☐ Сварочные работы

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по адресу:

г. Тюмень, ул. Ю-Р.Г. Эрве, д. 14, к. 2
Электромонтажные работы

Специалистом (должность, ФИО)

Были выполнены работы и применены материалы
(наименование работ, услуг, материалов, количество)

Замечаний

Светодиодная лампа
1 шт

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний нет.

Заказчик (собственник/наниматель):

С.А.И. кв. 5549
Самов

Исполнитель

(В течении 6 часов после выполнения сварочных работ, обязуюсь контролировать место сварки)

Заказчик (собственник/наниматель ФИО, подпись)

Исполнитель (ФИО, должность, подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Акт приёмки выполненных работ

№ 515

14 08 2020г.

Адрес: пр. Солнечный 26 цоколь 7

Комиссия в составе: 1. Сл. Сантехник Сальва И. М.
2. Сл. Сантехник Кравченко А. С.
3.

Выполнены работы: Ремонт отвода ливневой канализации.
Демонтаж: патрубков ПВХ Ø110 - 0,2 м' Муфта ПВХ соединительная Ø110 - 1 шт.
Отвод ПВХ (90°) Ø110 - 1 шт.
Подготовка кромок свариваемых деталей (зачистка поверхности, снятие фаски)
Монтаж: При помощи сварки смонтирован отвод ЧМ Ø89, установлен переход
ЧМ Ø133x100, выполнено соединение сваренных деталей с выпуском трубы ПВХ

Использованы материалы: Отвод ЧМ Ø89 - 1 шт. Переход ЧМ Ø133x100 - 1 шт.
Муфта компенсирующая ПВХ Ø110 - 1 шт. Манжета переходная Ø110x123 - 1 шт.

Примечание: Работы выполнены в стеснённых условиях на высоте 2,5 м

Подписи

1. Сальва И. М.

2. Кравченко А. С.

3. Кв. 7 Локот А. Н.

и 16 ЛСВ Предмет

